

Anerkennung Approval



von Bauteilen und Systemen of Components and Systems

Inhaber der Anerkennung / Holder of the Approval

Shenzhen Center Power Tech. Co., Ltd. Binhai 2nd Street, Tongfu Industrial Park, Dapeng New District 518100 SHENZHEN CHINA

Anerkennungs-Nr. /

Anzahl der Seiten / No. of pages gültig vom (TT.MM.JJJ) / valid from (dd.mm.yyyy)

gültig bis (TT.MM.JJ) / valid until (dd.mm.yyyy)

G 104011

4

12.02.2024

11.02.2028

Gegenstand der Anerkennung / Subject of the Approval

Wartungsfreie Blei-Batterie/ Maintenance-free lead acid battery VISION CP12120

Verwendung / Use

in Gefahrenmeldeanlagen / in Alarm Systems

Anerkennungsgrundlagen / Basis of the Approval

VdS 2102:2020-09 VdS 2110:2017-09 VdS 2344:2014-07

Köln, den 09.02.2024

Dr. Reinermann

Geschäftsführer / Managing Director i. V. Grundmann

Leiter der Zertifizierungsstelle / Head of Certification Body Die Anerkennung umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz-und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

This Approval is valid only for the specified component/system as submitted for testing

- together with the parts listed in enclosure 1
- documented in the technical documents according to enclosure 2
- for the use in the specified fire protection and security installations

When using the subject of the approval the notes of enclosure 3 shall be observed.

This certificate may only be reproduced in its present form without any modifications including all enclosures. All changes of the underlying conditions of this approval shall be reported at once to the VdS certification body including the required documentation.

VdS Schadenverhütung GmbH Amsterdamer Str. 174 D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAkkS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik

A company of the German Insurance Association [GDV] accredited by DAkkS as certification body for fire protection and security products





Anlage / Enclosure 1

Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 104011 vom/ dated 09.02.2024

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile. The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
Wartungsfreie Blei-Batterie Nennspannung: 12 V Nennkapazität (C ₂₀): 12 Ah	VISION CP12120		
Maintenance-free lead acid battery Nominal voltage: 12 V Nominal capacity (C ₂₀): 12 Ah	VISION CP12120		
			,



Anlage / Enclosure 2

Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 104011 vom/ dated 09.02.2024

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben. The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum Date	Seiten Pages
Technische Zeichnung Technisches Datenblatt Technisches Datenblatt	CP12120 12V/12Ah(20hr) Data Code Marking VISION CP12120 (battery label)	19.07.2022 19.07.2022 19.07.2022	2 1 1
(Kennzeichnung) Technische Zeichnung Technische Zeichnung Technisches Datenblatt Technisches Datenblatt (Herstellungsdatum)	[Made in Vietnam] Positive plate G2.3A Negative plate G2.3A CP12120·02 (Bill of material) VN Center Power batteries date code marking method	07.03.2022 07.03.2022 16.08.2021 19.04.2013	1 1 3 1



Anlage / Enclosure 3

Seite / Sheet 1

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 104011 vom/ dated 09.02.2024

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1. Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

Die Batterie darf nicht in gasdichte Gehäuse eingesetzt werden.

It is not permitted to use the battery in gas-sealed housings.